



GMINA TRZEBIELINO

Ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino

tel. (0-59) 858 02 53/ fax (0-59) 858 01 67/ e-mail: sekretariat@trzebielino.pl



PNOŚ.271.7.1.2025.2

Trzebielino, dnia 14.02.2025 r

Strona internetowa Zamawiającego

Dot. zamówienia publicznego pn. „**MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” W SUCHORZU**”, znak sprawy: **PNOŚ.271.7.2025.2**

- **Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w BZP na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu **05.02.2025 r. pod nr 2025/BZP 00088354/01**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r., poz. 1320), zwana dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że wniesiono pytania dot. ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i udziela na nie odpowiedzi.

1. Treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie.1

Proszę o dołączenie zestawienia stolarki drzwiowej i naświetli - brak informacji o parametrach, materiale, kolorystyce.

Odpowiedź: Zestawienie stolarki drzwiowej w załączeniu.

Pytanie.2

Proszę o parametry opraw typu 1, 2 i trzy - brak informacji w dokumentacji przetargowej

Odpowiedź: Zamawiający informuję:

Oprawy oświetleniowe: Po ponownej analizie oświetlenia zaplecza boiska sportowego orlik 2012 w Suchorzu informujemy, że zmianie ulega ilość opraw oświetleniowych przewidzianych do wymiany:

Typ 1: Aluminiowa lampa zewnętrzna led z czujnikiem zmierzchu o mocy minimalnej 18W. Zasilanie: bezpośrednio z sieci prądu przemiennego 230V; 50/60Hz. Ilość sztuk 4.

Typ 2: Oprawa, panel LED o mocy min 50W, kwadratowa 60x60 cm, do montażu natynkowego - kompletna do zamontowania z obudową. Skuteczność świetlna min 5000 lm. Stopień ochrony min. IP 40. Zasilanie: bezpośrednio z sieci prądu przemiennego 230V; 50/60Hz. Źródła światła: diody LED typu SMD. Klosz złożony z dyfuzora rozpraszającego światło wykonanego z polipropylenu (PP) oraz z płyty przewodzącej światło (LPG) wykonanej z polistyrenu (PS). Obudowa: płaska rama z profili aluminiowych. Ilość sztuk 21.

Typ 3: Brak

Pytanie.3

Proszę o parametry opraw na słupach - brak informacji w dokumentacji przetargowej

Odpowiedź: Zamawiający informuję:

Oprawy oświetleniowe na słupach – naświetla ledowe – parametry:

Obudowa wykonana z odlewu aluminium,

Stopień szczelności min. IP66

Odporność na uderzenia: IK09

Moc znamionowa oprawy min. 280W

Strumień świetlny oprawy min. 36000 lm

Temperatura barwowa 4000 K

Pytanie.4

Proszę o podanie parametrów materiałowych piłkochwyty do wymiany wraz z podanie średnicy drutu.

Odpowiedź: Zamawiający informuję:

Piłkochwyt wykonany z ogrodzenia panelowego. Wymiar oczka 200 x 50 mm. Średnica drutów: poziomego 2 x 8mm, pionowego 6 mm. Wymiar paneli 250 x 203 cm. Kolor zielony RAL 6005. Ilość paneli do wymiany 29 szt. Panele montowane będą w drugim i trzecim rzędzie tj. do wysokości około 6 m. Słupy piłkochwyty nie podlegają wymianie – należy jedynie pomalować porysowane słupy (około 8 sztuk)

Pytanie.5

Proszę o podanie średnicy drutu ogrodzenia panelowego , koloru (ogrodzenie Instalacji Pv)

Odpowiedź: Ogrodzenie paneli fotowoltaicznych należy wykonać z paneli ogrodzeniowych w kolorze zielonym RAL 6005, grubość drutu min. 5mm, oczko 5x20 cm, słupki i furtka wykonane z profili stalowych 60/40 mm o grubości ścianki min. 2mm.

Pytanie.6

Proszę o podanie parametrów materiałowych, wymiary, sposób montażu wyposażenia boiska - dotyczy: Wymiana bramek, koszy, słupków do tenisa oraz siatki

Odpowiedź: Zamawiający informuję:

Wyposażenie boiska:

Wymianie podlegają bramki do piłki nożnej wraz z siatkami montowane w istniejących tulejach

– Wymiary: Rama bramki: 5×2 m (wymiar wewnętrzny). Głębokość podparcia siatki: 120/150 cm.

– Poprzeczka i słupki wykonane ze wzmocnionego aluminium 120×100 mm, malowane proszkowo na białą (RAL 9003),

– Wspornik siatki w kształcie litery „C” wykonany z rur stalowych 35×2 mm, ocynkowany ogniowo,

– w zestawie z zaczepami i hakami do montażu siatki.

Wymianie podlegają tablice do koszykówki o wymiarach 180 x 105 cm zewnętrzne wraz z obręczą i siatką wykonaną z łańcucha stalowego montowane na istniejących zewnętrznych konstrukcjach jednośłupowych.

Wymianie podlegają słupki do tenisa oraz siatka:

Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany dwóch słupków do siatkówki/tenisa w zestawie z siatką. Słupki wykonane z aluminium o wymiarach 80x80mm. Słupki powinny mieć możliwość regulacji wysokości siatki pozwalającą na grę w siatkówkę oraz tenisa. Mocowane będą w istniejących tulejach..

Pytanie.7

Czy do oferty trzeba dołączyć szczegółowy kosztorys ofertowy?

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że szczegółowy kosztorys nie jest wymagalnym dokumentem. Zgodnie z zapisami Rozdziału XI pkt. 14) SWZ, Zamawiający uprasza o dołączenie w/w kosztorysu.

Pytanie.8

Proszę wysokości piłkochwyty który podlega wymianie.

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 4.

Pytanie.9

Proszę szczegóły dotyczące wymiany piłkochwyty, czy konstrukcja - słupy zostają czy również podlegają wymianie?

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 4.

2. Zamawiający oświadcza oraz informuję, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ
- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/trzebielino> oraz <https://bip.trzebielino.pl>

Wójt Gminy

mgr Daniel Chwarzyński