

Strona internetowa Zamawiającego

Dot. zamówienia publicznego pn. „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY TRZEBIELINO”, znak sprawy: PNOŚ.271.16.2025.2

- **Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w BZP na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 02.04.2025 r. pod nr 2025/BZP 00172593

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r., poz. 1320), zwana dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że wniesiono pytania dot. ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i udziela na nie odpowiedzi.

1. Treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniami:**Pytanie.1**

Założone w projekcie parametry pompowni $Q=1$ m³/h oraz $H = 19,8$ m, pompa z wolnym przelotem i stopa DN 80, prosił bym o weryfikację tych parametrów ponieważ, żadna pompa z wolnym przelotem i przyłączem DN80 nie może pracować na taki punkt pracy jaki jest podany w zapisach.

Odpowiedź: Podstawowe dane techniczne pompowni ścieków podano w projekcie technicznym :

- średnica wewnętrzna komory technologicznej $\phi = 1,5$ m
- głębokość wew. komory technologicznej pompowni $H_c = ok. 4,20$ m
- pompy zatapialne przystosowane do ciągłej pracy komorze technologicznej
- parametry pracy każdej z pomp:
 - wysokość podnoszenia $H_p = 21,0$ m H₂O,
 - wydajność pompy $Q_{hmax} = 6,21$ l/s,
 - moc nominalna (na wale pompy) $P_2 = 5,5$ kW
 - wolny przelot 80 mm.

Pytanie.2

W dokumentacji projektowej jest rozbieżność pomiędzy PZT, profilami a przedmiarem robót dotycząca długości wodociągu i średnicy rur:

na profilach: rura fi 90 L=440,90mb

rura fi 110 L= 50,87mb

w przedmiarze: rura fi 90 L= 10mb

rura fi 110 L= 493mb

na PZT: rura fi 110 od włączenia do węzła nr 3 i od Hp2 do Hp4

Prosimy o wskazanie, jakie średnice rur i długości należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Zakres budowy sieci wodociągowej jest zgodny z załączonym przedmiarem tj.:

PEHD typ RC o średnicy 110 L=493 m

PEHD typ RC o średnicy 90 L=10 m.

2. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ
- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/trzebielino> oraz <https://bip.trzebielino.pl>

Wójt Gminy**mgr Daniel Chwarzyński**