



URZĄD GMINY TRZEBIELINO

77-235 Trzebielino 7A

tel. (0-59) 858 02 53/ fax (0-59) 858 01 67/ e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

PNOS.271.13.4.2016.2

Trzebielino, dnia 06.12.2016r.

Wszyscy Wykonawcy

Dot. zamówienia publicznego pn. **Przebudowa nawierzchni drogi, chodników wraz z budową kanalizacji sani. deszczowej oraz przebudowa oświetlenia drogowego w m. Suchorze gm. Trzebielino.**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18.11.2016 r. pod nr **346223 - 2016**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28.11.2016 r. pod nr **352771 - 2016**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 02.12.2016 r. pod nr **357692 - 2016**

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że wniesiono pytania dot. ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i udziela na nie odpowiedzi.

1. Mamy pytanie w nawiązaniu do punktu 2 rozdziału XV nowej Specyfikacji z dnia 2 XII 2016 dotyczącym min. samodzielnego wprowadzania zmian do Formularza i zgłaszania Zamawiającemu błędów dostrzeżonych w Przedmiarze robót. Z wcześniejszych ustaleń wynika, że nie dysponują Państwo edytowalną wersją Przedmiaru (pismo z dnia 29.11.2016 punkt 15) i że Przedmiar jest dołączony jedynie "pomocniczo w celu sporządzenia kalkulacji własnej" punkt 3) rozdział IV Specyfikacji. Chcielibyśmy, więc zapytać czy możemy wykonać kalkulację własną opartą o dokumentację projektową oraz o wszystkie wyjaśnienia wynikające z pism zamieszczonych na stronach www (pismo 352771-2016 z dnia 28 XI.2016 i 357692-2016 z dnia 2XII 2016). (Tym samym musimy zaingerować w pozycje przedmiarowe, natomiast nie zamierzamy zmieniać treści Formularza.)

Odpowiedź: Kalkulację własną należy wykonać na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ

2. Proszę o odpowiedź, czy branży kanalizacji deszczowej należy przyjąć do wyceny wykonanie tylko 28 sztuk wpustów wraz z przykanalikami (81 mb)?

Odpowiedź: W ramach pierwszego etapu inwestycji została wykonana sieć główna kanalizacji deszczowej, pozostałe elementy kanalizacji należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zostaje w dniu 06.12.2016r. przesłane faxem i listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do Wykonawcy zadającego pytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: bip.trzebielino.pl

Z poważaniem


WÓJT
mgr Tomasz Czechowski

Otrzymują:

1. strona internetowa bip.trzebielino.pl
2. a/a