



URZĄD GMINY TRZEBIELINO

Ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino

tel. (0-59) 858 02 53/ fax (0-59) 858 01 67/ e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

PNOŚ.271.28.2017.2

Trzebielino, dnia 28.08.2017r.

Wszyscy Wykonawcy

Dot. zamówienia publicznego pn. **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dolno-Glewnik.**

- Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18.08.2017 r. pod nr 574027-N-2017

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że wniesiono pytania dot. ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i udziela na nie odpowiedzi.

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź: *Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia.*

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź: *Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania.*

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź: *Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja.*

4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź: Zamawiający zaleca dokonanie uzgodnień przed przystąpieniem do robót ziemnych z właścicielami znajdujących się na terenie budowy sieci oraz dokonywanie przekopów kontrolnych w miejscach wątpliwych w celu uniknięcia ewentualnych szkód.

5. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej w SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wystąpienia braków czy błędów w opisie przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ.

6. Zgodnie z paragrafem XV SIWZ pkt. 5 Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w Formularzu kosztorysu ofertowego wszystkie pozycje przedmiarowe. Proszę o informację, czy Wykonawca ma przyjąć do kalkulacji remont przepustu w km 1+792? Jeżeli tak proszę o wprowadzenie stosownych zmian do przedmiaru robót.

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przebudowę przepustu w km 1+792, zgodnie z opisem technicznym pkt. 6 - Odwodnienie zawartym w Projekcie Technicznym.

Przedmiar dołączony jest SIWZ wyłącznie pomocniczo w celu sporządzenia kalkulacji własnej.

7. Prosimy o potwierdzenie, że pobocza należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o 0-32,5 o grubości 10 cm (na przekrojach normalnych występuje kruszywo naturalne o składzie optymalnym).

Odpowiedź: Pobocza o nawierzchni z KŁSM 0-31,5 grubości 10 cm (po zagęszczeniu) i szer. 1,0m należy wykonać na powierzchni 1470 m².

Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zostaje w dniu 28.08.2017r. przesłane faxem i e-mail do Wykonawcy zadającego pytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: bip.trzebielino.pl

Z poważaniem

Z up. WÓJTA
mgr Grażyna Bodnar
SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:

1. Wykonawca zadający pytania
2. strona internetowa bip.trzebielino.pl
3. a/a