



GMINA TRZEBIELINO

Ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino

tel. (0-59) 858 02 53/ fax (0-59) 858 01 67/ e-mail: sekretariat@trzebielino.pl



PNOS.271.15.4.2018.2

Trzebielino, dnia 01.06.2018r.

Wszyscy Wykonawcy

Dot. zamówienia publicznego pn. **Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, gm. Trzebielino.**

- **Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w BZP na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu **15.05.2018 r. pod nr 558293-N-2018**
- **Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** zamieszczone w BZP na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu **17.05.2018 r. pod nr 500109110-N-2018**

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że wniesiono pytania dot. ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i udziela na nie odpowiedzi.

- 1) W związku z rozbieżnością dotyczącą wykonania zestawu pompowego w opisie projektu oraz na schematach wnosimy o określenie obowiązujących wymagań, co do całkowitej liczby pomp oraz czy w tej liczbie ma być również pompa rezerwowa? Odpowiedź wpływa na koszty wykonania urządzenia stąd jest istotna w celu właściwego skalkulowania materiałów

Odpowiedź: *Należy przyjąć zgodnie ze schematem zestaw hydroforowy składający się z czterech pomp, bez pompy rezerwowej, o wydajności 45m³/h i wysokości podnoszenia 50 mH₂O.*

Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zostaje w dniu 01.06.2018r. przesłane e-mailem do Wykonawcy zadającego pytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: bip.trzebielino.pl

Z poważaniem

WÓJT
mgr Tomasz Czechowski

Otrzymują:

1. Wykonawcy zadający pytania
2. strona internetowa bip.trzebielino.pl
3. a/a