



GMINA TRZEBIELINO

Ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino
tel. (0-59) 858 02 53/ fax (0-59) 858 01 67/ e-mail: sekretariat@trzebielino.pl



PNOŚ.271.11.2.2020.2

Trzebielino, dnia 01.06.2020 r

Wszyscy Wykonawcy

Dot. zamówienia publicznego pn. **Remont drogi gminnej nr 160021G w miejscowości Bożanka**, znak sprawy: **PNOŚ.271.11.2020.2**

- **Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w BZP na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 20.05.2020 r. pod nr 541514-N-2020

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że wniesiono pytanie dot. ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i udziela na nie odpowiedzi.

Pytanie 1 : Proszę o udzielenie informacji Jaka jest grubość masy ścieralnej 4 cm jak w przedmiarze czy 3 cm -projekt techniczny

Odpowiedź: *Należy wykonać nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 3cm zgodne z projektem technicznym.*

Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zostaje w dniu 27.05.2020r. przesłane e-mailem do Wykonawcy zadającego pytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: bip.trzebielino.pl

Z poważaniem

Z up. WÓJTA
mgr Grażyna Bodnar
ZASTĘPCA WÓJTA

Otrzymują:

1. Wykonawcy zadający pytania
2. strona internetowa bip.trzebielino.pl
3. a/a