



GMINA TRZEBIELINO

Ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino
tel. (0-59) 858 02 53/ fax (0-59) 858 01 67/ e-mail: sekretariat@trzebielino.pl



PNOŚ.271.13.1.2020.2

Trzebielino, dnia 25.06.2020 r

Wszyscy Wykonawcy

Dot. zamówienia publicznego pn. **Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i tłocznią ścieków na terenie miejscowości Poborowo w gminie Trzebielino, znak sprawy: PNOŚ.271.13.2020.2**

- **Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w BZP na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 19.06.2020 r. pod nr 552125-N-2020

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że wniesiono pytanie dot. ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i udziela na nie odpowiedzi.

Pytanie 1 : Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie studni rozprężnej DN 1000 z tworzyw sztucznych PE/PP wykonanej na bazie dna kulistego, gdzie wlot rurociągu tłocznego znajduje się powyżej odpływu. Rozprężnie ścieków następuje na skutek ruchu wirowego w studni?

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że dopuszcza możliwość zastosowania wskazanego w zapytaniu rodzaju studni przy zachowaniu jej średnicy.

Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zostaje w dniu 26.06.2020r. przesłane e-mailem do Wykonawcy zadającego pytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: bip.trzebielino.pl

Z poważaniem

WÓJT
mgr Tomasz Cichowski

Otrzymują:

1. Wykonawcy zadający pytania
2. strona internetowa bip.trzebielino.pl
3. a/a