



WÓJT GMINY TRZEBIELINO

77-235 Trzebielino ul. Wiejska 15
tel. (0-59) 858 02 53/ fax (0-59) 858 01 67/
e-mail: sekretariat@trzebielino.pl



Trzebielino dnia, 05.10.2020r.

PNOŚ.6220.3.02.2020

POSTANOWIENIE

Na podstawie: art. 63 ust.1, art. 64 ust.1 w zw. z art. 65, oraz art. 75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 256, ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt 54b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019r. poz. 1839 z późn. zm.),

po zasięgnięciu opinii:

1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie zawartej w opinii znak SE-ZNS-80.4910.25.2020 z dnia 14.07.2020r.
2. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku zawartej w postanowieniu znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.470.2020.IK.2 z dnia 20.08.2020r.
3. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawartej w opinii znak SZ.ZZŚ.2.4360.135.2020.IW z dnia 31.07.2020r.

Postanawia się

1. Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „**Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 12/38 obręb Trzebielino Gmina Trzebielino**”
2. Określić zakres raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko zgodny z wymogami art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 256, ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem gatunków objętych ochroną prawną:
 1. Opisu planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: charakterystyki całego przedsięwzięcia i warunków użytkowania terenu podczas wykonywania prac jego realizacji i eksploatacji; głównych cech charakterystycznych procesów technologicznych; przewidzianych rodzajów i ilości zanieczyszczeń, wynikających z realizacji inwestycji.
 2. Charakterystyki przyrodniczej terenu przedsięwzięcia oraz terenu znajdującego się w zasięgu jego oddziaływania, z uwzględnieniem gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz 55 zez zm) siedlisk przyrodniczych z Załącznika I i siedlisk gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz siedlisk gatunków z Załącznika I Dyrektywy PE i Rady 2009/147/WE wraz z przedstawieniem zagadnień w formie graficznej i kartograficznej.
 3. Oceny bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na stan i zachowanie, na etapie realizacji i eksploatacji: siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków objętych ochroną na mocy ww. ustawy o ochronie przyrody, mogących potencjalnie występować na terenie przedsięwzięcia oraz w jego sąsiedztwie.
 4. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko oraz na gatunki roślin, grzybów i zwierząt objęte ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wraz z określeniem istotności oddziaływań po ich zastosowaniu.

5. Propozycji rozwiązań minimalizujących ewentualne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze oraz rozwiązań alternatywnych umożliwiających wyeliminowanie oddziaływania.
6. Oceny wpływu inwestycji po zastosowaniu wszystkich możliwych środków łagodzących negatywne oddziaływanie na środowisko.
7. Analizy wpływu planowanej inwestycji na korytarze ekologiczne znajdujące się w zasięgu jej oddziaływania.
8. Oszacowanie oddziaływania skumulowanego planowanej inwestycji z innymi projektowanymi i realizowanymi przedsięwzięciami o podobnym charakterze znajdujących się w sąsiedztwie na poszczególne elementy środowiska.
9. Przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej uwzględniającej rozmieszczenie przestrzenne typów siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków, usytuowanie obiektów realizowanych w ramach inwestycji, oraz zasięgu oddziaływania inwestycji.
10. Analizy oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany (mitygacja, czyli łagodzenie przez przedsięwzięcie zmian klimatu) oraz wpływ klimatu i jego zmian na przedsięwzięcie (adaptacja przedsięwzięcia do zmian klimatu) uwzględniając zmiany zagospodarowania terenu objętego wnioskiem.
11. Analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z realizacją przedsięwzięcia- ustalenie czy wariant wybrany do realizacji jest optymalny nie tylko dla Inwestora, ale i dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz określenie w jaki sposób inwestor zamierza przeciwdziałać konfliktom społecznym w związku z planowaną inwestycją.
12. Przedstawienia szczegółowego opisu metod i materiałów wykorzystanych przy opracowaniu raportu o oś.

UZASADNIENIE

Dnia 07.07.2020r do Urzędu Gminy Trzebielino wpłynął wniosek PVE 143 Sp. z o.o. (adres w aktach sprawy) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 12/38 obręb Trzebielino Gmina Trzebielino”

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019r. poz. 1839 z późn. zm.), kwalifikuje się jako: „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy niemniejszej niż: b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”

W związku z powyższym na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach gdyż posiada status „przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko”.

Stosownie do treści art. 59 ust.1 pkt 2 ww. ustawy, realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust.1 ww. ustawy.

W myśl przywołanego wyżej przepisu oraz art. 64 ust.1 ww. ustawy, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

- uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust.1;

- po zasięgnięciu opinii:

1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

2) organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art.78 w przypadku decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10,-19, 21 - 23.

3) organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017r. –Prawo wodne

4) organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja o której mowa w art. 201 ust 1.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 64 ust.1 Wójt Gminy Trzebielino pismami znak PNOŚ.3.6220.3.01.2020 z dnia 09.07.2020 zwrócił się odpowiednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

z prośbą o przedstawienie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i o ewentualne określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z uzyskanej opinii od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie znak SE-ZNS-80.4910.25.2020 z dnia 14.07.2020r., wynika, że:

Dla w/w przedsięwzięcia zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, postanowieniem RDOŚ-Gd-WOO.4220.470.2020.IK.2 z dnia 20.08.2020r. wyraził opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Natomiast Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Koszalinie opinią SZ.ZZŚ.2.4360.135.2020.IW z dnia 31.07.2020r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Spośród uwarunkowań określonych w art. 63 ust 1 ustawy, w odniesieniu do wnioskowanego przedsięwzięcia nie znajduje zastosowania ze względu na cechy i status obszaru, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia, uwarunkowania określone w pkt 2 lit b,f,i,j

Uwzględniając pozostałe uwarunkowania, wskazane poniżej, Wójt Gminy Trzebielino ustalił i zważył, co następuje:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnej proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 15 MW i powierzchni zabudowy do ok. 12,34 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 12/38 obręb Trzebielino gmina Trzebielino.

Rodzaj i parametry ogniw:

- Monokrystaliczne lub polikrystaliczne
- Moc panela – od 200 do 900 Wp
- Liczba paneli; do 60000 - w zależności od mocy użytych paneli – do 4000 na każdy etap;
- Wysokość całkowita instalacji nad ziemią: do 5 m, kąt pochylenia 20-45 stopni;
- Odległość pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych – do 10 m;
- Liczba inwerterów: do 600 sztuk – do 40 sztuk na każdy etap;
- Liczba stacji transformatorowych; do 15 – do 1 stacji na każdy etap.

Niezbędna infrastruktura techniczna:

- Inwertery – urządzenia elektroniczne montowane na konstrukcjach paneli fotowoltaicznych pod panelami. Przybliżone wymiary: ok 1m x 1m.
- Okablowanie po stronie DC – pomiędzy inwerterami, a panelami PV. Okablowanie będzie prowadzone w korytkach kablowych zamontowanych na konstrukcjach pod panelami fotowoltaicznymi. Okablowanie zostanie wykonane kablem jednożyłowym dedykowanym do instalacji fotowoltaicznych.
- Okablowanie po stronie AC – pomiędzy inwerterami, a stacją transformatorową. Okablowanie po stronie AC zostanie wykonane kablami układanymi bezpośrednio w ziemi.
- Prefabrykowana stacja transformatorowa. Budynek stacji to prefabrykat betonowy o kolorystyce neutralnej. W budynku stacji będą znajdowały się: rozdzielnia SN (średniego napięcia), rozdzielnia nn (niskiego napięcia), transformatory – żywiczne lub olejowe, tablica pomiarowa służąca do pomiaru wyprodukowanej i pobranej energii elektrycznej. Stacja zostanie posadowiona bezpośrednio w wykopie na cienkiej warstwie betonu. Do stacji poniżej poziomu gruntu zostaną wprowadzone kable strony AC nn V instalacji oraz kabel średniego napięcia łączący instalację z siecią energetyki zawodowej. Wysokość stacji nie przekroczy 3,5 m, a wymiary budynku nie przekroczą 7m x 7m.
- Dodatkowe urządzenia zamontowane na terenie instalacji: elementy służące do monitoringu pracy instalacji, elementy telewizji przemysłowej (kamery), elementy ochrony przed zniszczeniem i włamaniem (czujniki alarmowe).

Na potrzeby wybudowania inwestycji planuje się zagospodarować jedynie część działki. Z obszaru inwestycji wyłączono tereny objęte MPZP w zachodniej części działki oraz tereny okresowo podmokłe, które znajdują się we wschodniej części działki.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych.

Zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji istnieje możliwość kumulowania się oddziaływań z innymi przedsięwzięciami.

Na etapie realizacji inwestycji emisje: hałasu, zanieczyszczeń gazowych, itp. powinny mieć charakter lokalny i nie powinny wykroczyć swoim zasięgiem poza obszar przeznaczony pod realizację.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych w tym gleby, wody i powierzchni ziemi
Obszar na którym planowana jest realizacja inwestycji pomimo iż jest to teren wiejski i zamieszkały, cechuje niewielki poziom antropopresji. Sąsiedztwo analizowanego obszaru zajmują lasy oraz tereny użytkowane rolniczo- pastwiska, oraz inne cenne siedliska stanowiące dogodne miejsca do bytowania wielu gatunków zwierząt i roślin.

W związku z realizacją przedsięwzięcia nastąpi zapotrzebowanie na wodę, materiały, paliwo oraz energię elektryczną.

W okresie budowy woda używana będzie w celach socjalnych oraz porządkowych.

Na etapie eksploatacji wytwarzana będzie energia elektryczna bez zużycia surowców, materiałów, paliw oraz energii. Woda będzie wykorzystywana do mycia paneli fotowoltaicznych

Podobnie jak w fazie realizacji, podczas likwidacji przedsięwzięcia zaistnieje zapotrzebowanie na wodę, energię i paliwo związane z funkcjonowaniem maszyn i pracowników rozbiórki

Zapotrzebowanie na materiały wystąpi wyłącznie na etapie realizacji.

d) emisji i występowania innych uciążliwości

Elektrownia fotowoltaiczna generuje oddziaływanie o znikomym poziomie, które nie będą uciążliwe dla środowiska. Poziom pól elektromagnetycznych od paneli jest wielokrotnie poniżej norm.

Ponadto powierzchnia paneli nie będzie przyczyniać się do odbijania światła, a same panele zostaną skierowane w kierunku południowym. Stacja transformatorowa również generuje bardzo niski poziom hałasu – stłumione brzęczenie, które będzie dodatkowo minimalizowane przez umieszczenie transformatora w kontenerze. Ponadto rzędy paneli pełniły będą rolę swoistego ekranu akustycznego, znacznie wpływającego na propagację hałasu. W związku z powyższym nie dojdzie do nadmiernego oddziaływania, które byłoby uciążliwe, oraz wychodziłoby poza obszar działki objętej wnioskiem.

e) ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyka występowania poważnej awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu

Analizowane zamierzenie realizacyjne nie kwalifikuje się jako źródło potencjalnego wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ochrony środowiska. Możliwe do wystąpienia, w fazie realizacji i eksploatacji obiektu, zdarzenie mogące powodować zaistnienie poważnej awarii to katastrofa budowlana, działanie terrorystyczne lub umyślna dewastacja urządzeń.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstanie

W trakcie realizowanych prac budowlanych prowadzone będą działania na rzecz zapobiegania powstawaniu odpadów. Zmagazynowane odpady będą przekazywane do zagospodarowania zgodnego z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (tj. przygotowywane do ponownego użycia; kierowane do recyklingu, innych procesów odzysku oraz ostatecznie do bezpiecznego dla środowiska unieszkodliwiania).

Odpady będą odbierane przez uprawnione podmioty posiadające stosowne zezwolenie na ich odbiór, transport i zagospodarowanie. Przewóz będzie odbywał się samochodami posiadającymi odpowiednie zabezpieczenie przewożonego materiału.

Biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy na temat planowanego przedsięwzięcia (zakres, technologia wykonania) w fazie realizacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady związane z realizacją poszczególnych elementów składowych farmy tj.

- Zmieszane odpady opakowaniowe: kod 15 01 06, - ok 0,4 Mg
- Tworzywa sztuczne: kod 17 02 03, - ok. 0,4 Mg
- Żelazo i stal: kod 17 04 05, - ok. 0,7 Mg
- Kable i inne niż wymienione w 17 04 10: kod 17 04 11, - ok. 0,3 Mg
- Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 kod: 17 06 04 – ok. 0,2 Mg
- Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości kod: 20 03 04 – ok 0,1 m³/pracownika.

Powyższe dane dotyczą rodzajów i ilości odpadów które powstaną w trakcie realizacji inwestycji – na 1 MW

zainstalowanej mocy.

Na etapie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej powstawać będą odpady związane z funkcjonowaniem urządzeń fermy. Eksploatacja instalacji może powodować powstawanie znikomych ilości odpadów związanych z serwisowaniem urządzeń. Urządzenia farmy, w tym projektowane panele charakteryzują się dużą wytrzymałością np. związaną z obciążeniami śniegu czy opadami gradu.

Przewiduje się powstanie następujących odpadów

16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 – ok. 0,01 Mg/rok;

17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10 – ok. 0,01 Mg/rok

17 06 04- materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03- ok. 0,01 Mg/rok

W okresie eksploatacji inwestycja nie będzie źródłem żadnych odpadów.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji.

Podczas realizacji inwestycji, wystąpić mogą następujące czynniki wpływające na zdrowie osób przebywających lub przemieszczających się w pobliżu placu budowy:

- hałas komunikacyjny powstający w wyniku zwiększonego ruchu pojazdów i maszyn budowlanych,
- hałas związany z pracą sprzętu budowlanego,
- emisja zanieczyszczeń związanych z pracą sprzętu budowlanego (spaliny, pylenie).

Wymienione wyżej uciążliwości są typowe dla prac budowlanych, ponadto mają one charakter przejściowy i odwracalny w skutkach.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczenia się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

Lokalnie najbliższym obszarem o płytkim zaleganiu wód jest obszar Natura 2000 Torfowisko Trzebielino PLH220085 oddalony o ok. 20 m. Należy jednak zaznaczyć, że wody gruntowe występują na obszarze całej gminy bardzo płytko, nawet na głębokości 0-2 m w dolinach rzek.

Cały obszar gminy Trzebielino, w tym miejsce lokalizacji inwestycji, objęty jest zasięgiem Nizowego łągu jesionowo-olszowego w ramach rozmieszczenia potencjalnej roślinności naturalnej.

b) obszary górskie i leśne

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami góorskimi, natomiast znajduje się w sąsiedztwie lasu

c) obszary objęte ochroną w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami stref ochronnych ujęć wód i obszarów chronionych zbiorników śródlądowych.

d) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że przedsięwzięcie, z uwagi na jego rodzaj, lokalizację nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Uzasadnia to opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Najbliżej położone obszary sieci Natura 2000 to:

- ok 2,4 km na południowy zachód od PLH220038 „Dolina Wieprzy i Studnicy”,

- ok 0,02 km na wschód od PLH220085 „Torfowisko Trzebielino”,

Inne najbliższe obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody to:

- ok. 5,00 km na północny wschód od rezerwatu przyrody „Torfowisko Zieliń Miastecki”,

- ok. 10,0 km na południowy zachód od rezerwatu przyrody : „Torfowisko Potoczek”,

- ok . 8,9 km na północny wschód od Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”

- od 8,2 km na zachód od Obszaru Chronionego Krajobrazu „Jezioro Łętowskie i okolice Kępic”.

e) gęstość zaludnienia

Planowane do realizacji przedsięwzięcie nie ma wpływu na gęstość zaludnienia gminy Trzebielino które wynosi 17 osób/km²

f) wody i obowiązujące dla nich cele

Teren planowanej inwestycji znajduje się w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW6000174624 – Pokrzywna do Kunicy (silnie zmieniona część wód, o stanie złym niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych), oraz w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 10 – PLGW600010 (stan ilościowy określony jako dobry i niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych).

Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia stwierdza się, że nie wystąpi zagrożenie dla osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWPd nr 10.

Ponieważ nie wykazano możliwości pogorszenia stanu ekologicznego w wyniku realizacji przedsięwzięcia nie jest konieczna ocena projektu pod kątem spełniania warunków wskazanych w art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

3. Rodzaj cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art.62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania- obszaru geograficznego i liczby ludności na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

W trakcie etapu eksploatacji przedsięwzięcia hałas pochodzić będzie od stacji transformatorowych oraz epizodycznie od pojazdów serwisowych. Ewentualna obecność serwisantów związana będzie z dojazdem samochodu osobowego bądź ciężarowego, prace odbywać się będą za dnia przez co nie będą uciążliwe, jako że wówczas poziom tła akustycznego jest znacznie wyższy. Emisja hałasu związana będzie również z pracą transformatorów. Maksymalny poziom mocy akustycznej obu urządzeń wynosić będzie do 80 dB. Inwestor w celu ograniczenia oddziaływania na środowisko inwestycji przy obiektach o dużym zapotrzebowaniu na moc zainstalowaną chce zastosować stacje kontenerową. Zaletą takich stacji jest skondensowanie jednostek transformatorowych dużej mocy na małej powierzchni zabudowy. Wszelkie decyzje techniczne zostaną podjęte na etapie projektowania obiektu.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Ze względu na rodzaj skalę i usytuowanie przedsięwzięcia można stwierdzić, iż nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

c) charakteru, wielkości intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że obecnie inwestor rozważa dwie możliwości przyłączenia planowanej inwestycji do systemu elektroenergetycznego. Pierwszą koncepcją jest podłączenie go do najbliższej linii średniego napięcia. Drugą z możliwości jest przyłączenie inwestycji do najbliższej stacji GPZ.

Ostateczny wariant zostanie wybrany po uzyskaniu warunków przyłączeniowych od operatora sieci i zgodnie z zapisami w nim zawartymi. Każdorazowo natomiast kabel doprowadzający wytworzoną energię zostanie poprowadzony pod ziemią i ułożony zostanie na głębokości od 0,8 m do 1,5 m. W przypadku gdy zespół linii kablowych przekroczy granicę działki objętej wnioskiem podlegać będzie osobnemu pozwoleniu na budowę, a projekt zostanie uzgodniony z właściwymi organami.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

Ze względu na wielkość i charakter przedmiotowej inwestycji nie można wykluczyć jej znacznego oddziaływania zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Oddziaływanie przedsięwzięcia na komponenty środowiska przejawiać się będzie zarówno na etapie jego realizacji jak i eksploatacji

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi emisja pyłów, hałasu, i spalin do atmosfery spowodowana pracą maszyn i środków transportu. Z informacji zawartych w karcie wynika, że realizacja przedsięwzięcia nie powinna powodować pogorszenia stanu środowiska w omawianym rejonie oraz nie powinna stanowić zagrożenia dla powierzchni ziemi, wód powierzchniowych, wód podziemnych, świata roślinnego, zwierzęcego i ludzi.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć

realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia- w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

Zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie można wykluczyć kumulowania się oddziaływania z innymi przedsięwzięciami. Na etapie realizacji inwestycji emisje: hałasu, zanieczyszczeń gazowych, itp. powinny mieć charakter lokalny i nie wykraczać swoim zasięgiem poza obszar przeznaczony pod realizację.

g) możliwość ograniczenia oddziaływania

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że standardy jakości środowiska zostaną dotrzymane na etapie realizacji i funkcjonowania inwestycji z zastrzeżeniem wdrożenia proponowanych w opracowaniu minimalizacji.

Analizując łącznie kryteria określone w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (Dz. U. 2020r. poz. 283, ze zm.) oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia Wójt Gminy Trzebielino zważył, iż z uwagi na:

- rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia – zwłaszcza skalę przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu (powierzchnia planowanego przedsięwzięcia wynosić będzie ok 12,34 ha) oraz kumulowania się oddziaływań związanych z etapem realizacji, eksploatacji (płoszenie gatunków, likwidacja siedlisk gatunków);
- usytuowanie przedsięwzięcia – na terenie mogącym pełnić rolę legowisk i żerowisk dla lokalnych populacji ptaków lub też stanowić miejsca przystankowe dla gatunków ptaków migrujących oraz z bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej
- rodzaj i skalę oddziaływania – wynikającego z prawdopodobieństwa oddziaływania inwestycji na elementy przyrodnicze związane m.in. z przekształceniem powierzchni ziemi, możliwością zmiany stosunków wodnych, bezpośredniego oraz pośredniego oddziaływania na gatunki roślin i zwierząt
- emisji do środowiska hałasu gazów i pyłów do powietrza związaną głównie z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego i urządzeń
- zwiększenie natężenia ruchu kołowego,

uznał, iż konieczne będzie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, wymaganej art.63 ustawy OOS oraz sporządzenie raportu w zakresie określonym w art. 66 ust. 1 ustawy OOS, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wskazanych w pkt 2 sentencji niniejszego postanowienia.

Pouczenie

Na postanowienie niniejsze służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za, pośrednictwem Wójta Gminy Trzebielino w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.



WÓJT
Thomas Czechowski
mgr Tomasz Czechowski

Otrzymują:

1. PVE 143 Sp. zo.o.
2. Sołtys Sołectwa Trzebielino
3. Strony postępowania i podmioty na prawach strony poprzez obwieszczenie
4. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku ul Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 27, 77-100 Bytów
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie ul. Zwycięstwa 111, 75- 601 Koszalin
3. Tablica ogłoszeń UG Trzebielino
4. BIP Gminy Trzebielino

