



WÓJT GMINY TRZEBIELINO

77-235 Trzebielino ul. Wiejska 15
tel. (0-59) 858 02 53/ fax (0-59) 858 01 67/
e-mail: sekretariat@trzebielino.pl



Trzebielino, dnia 05.05.2021r.

PNOS.6220.5.5.2020.3

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art.72 ust.1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art.84 ust.1 i 2, art. 85 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019r. poz. 1839) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.735)

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 17.12.2020r.(data wpływu: 22.12.2020r.) złożonego przez inwestora. ENEGER Sp. z o.o., Niedźwiedzica 1F, 82-103 Stegna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie Objezierze gm. Trzebielino”, działając w oparciu o opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy znak SE-ZNS-80.4910.5.2021 z dnia 21.01.2021r., Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Koszalinie, znak SZ.ZZŚ.2.4360.08.2021.DL z dnia 17.03.2021 r. oraz opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku zawartą w postanowieniu znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.62.2021.ASP.1 z dnia 25.02.2021r.

ORZEKA SIĘ

I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „**Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie Objezierze gm. Trzebielino**”, planowanego na działce nr 22, obręb 0006 Objezierze.

II. Określić istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie projektowania, realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia:

- 1) W celu eliminacji ewentualnych konfliktów społecznych należy podjąć działania edukacyjne, należy spotkać się z zainteresowanymi stronami i rzetelnie przedstawić plusy i minusy oraz prowadzić dialog na każdym etapie prowadzenia inwestycji; w przypadku wystąpienia konfliktów społecznych rozważyć wprowadzenie pasa zieleni od strony zabudowy mieszkalnej;
- 2) Na etapie opracowywania projektu budowlanego zbadać geotechniczne warunki posadowienia urządzeń elektrowni fotowoltaicznej oraz szczegółowe warunki wodno-gruntowe między innymi swobodnego występowania zwierciadła wody podziemnej, współczynnik filtracji oraz rodzaj gruntu;

- 3) Ogrodzenie terenu inwestycji wykonać z materiału ażurowego z pozostawieniem wolnej przestrzeni od gruntu na wysokości około 20cm;
- 4) Przewidzieć brak systemu chłodzenia w czasie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej, ze względu na generowany hałas przy wymuszonym obiegu powietrza;
- 5) Zaprojektować instalację paneli fotowoltaicznych tak, by ich wysokość wraz ze stelażem nie przekroczyła 4m;
- 6) Z zagospodarowania działki inwestycyjnej wyłączyć teren oznaczony w ewidencji jako ŁV;
- 7) Stosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej, w celu ograniczenia efektu odbicia światła od powierzchni paneli, tzw. olśnienia;
- 8) W przypadku zastosowania transformatora olejowego zastosować rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczaniem w wyniku wycieku oleju – stację transformatora wyposażać w szczelną misę olejową, mogącą pomieścić całość zgromadzonego w transformatorze oleju;
- 9) Transformator umiejscowić w zamkniętej stacji kontenerowej – celem ograniczenia szumów;
- 10) Posadzić transformator w taki sposób, aby uzyskać możliwie największą odległość od zabudowań mieszkalnych;
- 11) zapewnić porządek na terenie budowy i jej zapleczu, zastosować w odpowiedniej liczbie i lokalizacji pojemniki na odpady stałe;
- 12) W trakcie prowadzenia robót budowlanych zapewnić bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz to, by prowadzone roboty nie stwarzały uciążliwości(hałas, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby) powodowanymi pracą urządzeń, dla zdrowia ludzi i środowiska;
- 13) Prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej w godzinach 6:00 – 18:00 z przestrzeganiem reżimów technologicznych, przepisów bhp i ochrony środowiska;
- 14) Teren zajęty na czas realizacji inwestycji jak i teren wokół inwestycji należy utrzymywać w czystości;
- 15) Miejsce postoju maszyn i urządzeń budowlanych, stwarzających zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego substancjami ropopochodnymi utwardzić i uszczelnić oraz wyposażać w środki sorbentowe;
- 16) Nie magazynować materiału ziemnego i materiałów budowlanych w odległości mniejszej niż 10m od pnia drzewa;
- 17) W zasięgu korony drzewa nie parkować maszyn i pojazdów;
- 18) Podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót, np. płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt – płazów, gadów i małych ssaków; codziennie przed przystąpieniem do prac, przeprowadzić kontrolę wykopów w zakresie występowania w nich małych zwierząt; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować; pracę prowadzoną pod nadzorem przyrodniczym potwierdzić odpowiednim wpisem do dokumentacji budowy;
- 19) Prowadzenie prac realizacyjnych w okresie rozrodu i migracji herpetofauny, tj. w okresie od 1 marca do 30 czerwca, możliwe jest jedynie po wykluczeniu przez specjalistę herpetologa występowania na obszarze inwestycji chronionych gatunków herpetofauny; co również należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dokumentacji budowlanej;
- 20) Prace realizacyjne prowadzić poza okresem lęgowym ptaków trwającym od 1 marca do 31 sierpnia; dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę ornitologa lęgu ptaków, co należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej.
- 21) Powierzchnię gruntu pod panelami pozostawić biologicznie czynną, a więc urządzoną w sposób zapewniający naturalną vegetację;
- 22) Obszar inwestycji obsiać mieszkanką rodzimych gatunków traw, zawierającą domieszkę

roślin miododajnych;

23) W trakcie realizacji robót zastosować sprzęt, pojazdy i maszyny budowlane wysokiej jakości oraz technicznie sprawne by nie dopuścić do niekontrolowanych wycieków do gruntu, charakteryzujące się stosunkowo niskim poziomem emitowanego hałasu. Sprzęt ten powinien spełniać wymogi, określone w dyrektywie 2000/14/EC oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 ze zm.);

24) Zaplecze budowy jak również miejsca postojowe należy zlokalizować na terenie położonym w możliwie jak największej odległości od zabudowy mieszkaniowej;

25) Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne muszą posiadać certyfikaty i atesty dopuszczające je do zastosowania;

26) Wszystkie urządzenia elektryczne powinny posiadać zabezpieczenia przed porażeniem prądem wg obowiązujących norm EU w tym zakresie;

27) Po zakończeniu prac teren uporządkować, z wykorzystaniem zebranego wcześniej humusu – wierzchniej warstwy gleby zdjętej podczas prac;

28) Do mycia paneli używać czystej wody bez żadnych dodatków w tym detergentów;

29) Pielęgnację powierzchni biologicznie czynnej prowadzić nie wcześniej niż po 1 sierpnia; dopuszcza się pielęgnację po 1 lipca, jednak musi być poprzedzone wizją terenową, wykonaną przez specjalistę ornitologa, stwierdzającą brak występowania na przedmiotowym terenie czynnych gniazd ptaków (z jajami lub pisklętami); wyniki wizji należy odpowiednio udokumentować wpisem do dokumentacji farmy;

30) Powierzchnie biologicznie czynną w granicach terenu funkcyjnego utrzymywać z wykorzystaniem narzędzi do koszenia, bez stosowania nawozów, herbicydów i pestycydów; koszenie prowadzić w dni suche i słoneczne, od centralnej części terenu do jego zewnętrznych granic, by umożliwić ucieczkę ewentualnym zwierzętom; dopuszczalne jest wykorzystywanie mniejszych zwierząt (tj. owiec, gęsi) do utrzymania odpowiedniej wysokości traw;

31) Prowadzić wymagane przeglądy instalacji;

32) W przypadku zakończenia eksploatacji farmy, obiekty i urządzenia podać rozbiórcę zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.

III. Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Dnia 22.12.2020 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek ENEGER Sp. z o.o. z dnia 17.12.2020 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie Objezierze gm. Trzebielino”**

Do wniosku załączone były:

- karta informacyjna przedsięwzięcia
- poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
- mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- wypisy z rejestru gruntów.

Przedsięwzięcie zakwalifikowano zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit b rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839), jako: „zabudowa przemysłowa w tym, zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż; 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a – przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajęłą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcania w wyniku realizacji przedsięwzięcia”, tym samym posiada status „przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko”.

W związku z powyższym na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, ustawy ooś, realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

O złożeniu wniosku i wszczęciu postępowania strony zostały zawiadomione pismem znak PNOŚ.6220.5.1.2020.3 z dnia 25.01.2021 r. Informację o powyższym wniosku umieszczono także w publicznie dostępnym wykazie danych (www.bazaoos.gdos.gov.pl). Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone na stronie bip.trzebielino.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzebielino.

Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został nałożony zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy ooś.

W myśl przywołanego wyżej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ustawy ooś, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza w drodze postanowienia, biorąc pod uwagę łączne uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, a także uwzględniając opinię:

- 1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
- 2) organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 78 w przypadku decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10,-19, 21 - 23.
- 3) organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017r. –Prawo wodne
- 4) organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja o której mowa w art. 201 ust 1

Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś jest Wójt Gminy Trzebielino. Opinie, o których mowa uzyskiwane są w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, której wydanie następuje przed uzyskaniem jednej z decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy ooś.

W związku z powyższym Wójt Gminy Trzebielino jako organ prowadzący postępowanie pismem znak PNOŚ.6220.5.2020 z dnia 11.01.2021 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie z prośbą o przedstawienie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego

przedsięwzięcia i o ewentualne określenie zakresu raportu ooś.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie pismem znak SE-ZNS-80.4910.5.2021 z dnia 21.01.2021r. wyraził opinię że, cyt. *dla w/w przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko*. Określił jednocześnie warunki konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w projekcie budowlanym oraz na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. W uzasadnieniu opinii stwierdzono, że realizacja inwestycji wiązać się będzie z oddziaływaniem na środowisko głównie na etapie budowy ze względu na powstawanie odpadów i hałas związany z pracą maszyn i urządzeń. Uciążliwości te będą miały krótkotrwały charakter i ustąpią po zakończeniu budowy. Przy przyjęciu do realizacji inwestycji, opisanych w karcie informacyjnej rozwiązań technologiczno-technicznych oddziaływanie na środowisko w fazie realizacji i eksploatacji będzie zminimalizowane.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Koszalinie pismem znak: SZ.ZZŚ.2.4360.08.2021.DL z dnia 17.03.2021r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia. Wskazał jednocześnie warunki konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W Uzasadnieniu opinii stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na ciekach i nie wiąże się z wprowadzaniem ścieków bezpośrednio do wód i do ziemi, ponadto realizacja przedsięwzięcia, w odniesieniu do osiągnięcia celów środowiskowych, nie spowoduje istotnych zmian w funkcjonowaniu JCW, jak również nie wystąpią trwałe, negatywne zmiany biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne wód tego obszaru.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, postanowieniem znak: RDOŚ-Gd-WOO.4220.62.2021.ASP.1. z dnia 25.02.2021r. również wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia, wskazując jednocześnie warunki konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia.

Ponadto organ opiniujący po dokonaniu analizy materiału dowodowego w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdził, iż:

1. Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Planowane przedsięwzięcie zajmie powierzchnie maksymalnie 2ha.
2. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000 oraz poza pozostałymi obszarami chronionymi, objętymi ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 55, ze zm.).
3. Przedsięwzięcie objęte wnioskiem jest kwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839), jako: „*zabudowa przemysłowa w tym, zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż; 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a*”(…)
4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obejmującym obręb geodezyjny Objezierze i części obrębu geodezyjnego Suchorze, gmina Trzebielino, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr 105/XIII/2019 z dnia 18 grudnia 2019r., przedsięwzięcie położone jest na terenie oznaczonym

symbolem 7.PE o przeznaczeniu terenu: lokalizacja urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100kW wraz ze strefą ochronną obiektów.

5. W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, oddaloną od granic państwa, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

W toku postępowania, strona postępowania - Pani Magdalena Lasek-Schmeil pismem z dnia 9.02.2021 r. (data wpływu 11.02.2021 r.) wystąpiła o informacje na temat planów wycinki drzew z terenów sąsiednich planowanej inwestycji, a także o odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia drogi gminnej w związku z pracą samochodów ciężarowych oraz ewentualnych maszyn użytych do utwardzenia placu budowy. Inwestor udzielił wyjaśnień na w/w kwestie w wyznaczonym terminie.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia Wójt Gminy Trzebielino spełnił wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.735), poinformował strony postępowania zawiadomieniem z dnia 07.04.2021r. znak: PNOŚ.6220.5.4.2020.3 o możliwości zapoznania się z zebrany w toku postępowania materiałem dowodowym w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Zgodnie z art. 84. Ustawy oos - w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ w tym przypadku Wójt Gminy Trzebielino stwierdza brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z wydaniem niniejszej decyzji bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jej uzasadnienie winno zawierać informacje o uwarunkowaniach wymienionych w art. 63 ust. 1 przywołanej ustawy. Spośród uwarunkowań ujętych w wymienionym przepisie o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania przesądziły następujące kryteria:

I. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji ogniw (paneli) fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Instalacja przeznaczona będzie do bez emisyjnego wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii, w tym wypadku słońca. Cała wyprodukowana energia przekazywana będzie bezpośrednio do sieci lub zmagazynowana i przesyłana do istniejącej sieci w okresie jej niedoboru i zwiększonego zapotrzebowania. Moc planowanej elektrowni fotowoltaicznej wynosić będzie do 1 MW.

W ramach robót inwestycyjnych planuje się następujące działania:

- utwardzenie zjazdu na działkę inwestycyjną z istniejącej, publicznej drogi dojazdowej. Obecny zjazd na działkę rolną nie jest utwardzony i służy maszynom rolniczym. Zostanie on utwardzony kruszywem drogowym, aby zapewnić wjazd pojazdom osobowym w każdych warunkach atmosferycznych i o każdej porze roku.
- budowa alei serwisowych, wewnętrznych. Do obsługi serwisowej będą wykorzystywane samochody osobowe lub dostawcze o masie do 3,5 t. Aby zapewnić stałą pracę farmy fotowoltaicznej w okresie pełnego roku niezbędne będzie przygotowanie alei serwisowych po których będą poruszać się samochody. Pomiędzy kolejnymi sekcjami paneli zostanie wytyczona utwardzona kruszywem drogowym lub płytami betonowymi wewnętrzna droga o

szerokości ok. 3 metrów.

- budowa placów montażowych i postojowych. Na potrzeby rozładunku materiałów podczas budowy zostanie przygotowany tuż za wjazdem na działkę plac postojowy i montażowy. Tu znajdzie miejsce zaplecze socjalne dla pracowników.

- budowa skręcanych ram podtrzymujących ogniwa fotowoltaiczne. Będzie to lekka konstrukcja przestrzenna z elementów stalowych i aluminiowych posadowiona bezpośrednio w gruncie, bez użycia fundamentowania betonowego (słupy stalowe wbite kafarem w grunt).

- Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z wymagającym oprzyrządowaniem zamontowanym pod panelami na stalowych konstrukcjach. Ten etap prac odbywa się przy pomocy elektronarzędzi (wkrętarki, wiertarki). Panele przenoszone są na stoły ręcznie i bezpośrednio montowane przy pomocy odpowiednich uchwytów i mocowań. Maksymalna liczba paneli fotowoltaicznych dla tej inwestycji wynosi 5000 sztuk a ich moc wyniesie minimum 250 Wp.

- Ułożenie podziemnych linii kablowych i światłowodów w wykopach, którymi przesyłana będzie energia elektryczna z poszczególnych sekcji farmy do stacji transformatorowej, gdzie prąd będzie przetwarzany do napięcia zgodnego z napięciem do istniejącej sieci napowietrznej, do której będzie przesyłany.

- Instalacja niezbędnej infrastruktury energoelektronicznej regulującej i przetwarzającej wyprodukowaną energię elektryczną, w tym także inwerterów w ilości do 20 sztuk.

- Montaż gotowych kontenerowych stacji (maksymalnie dwóch) – obiekt zostanie posadowiony na gruncie bez fundamentowania.

- Budowa ażurowego ogrodzenia o wysokości do 2,20 m wraz z monitoringiem.

- Uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej.

Na etapie eksploatacji na teren działki będą wjeżdżać pojazdy, związane z serwisem oraz inwestor. Serwis będzie obsługiwał farmę nie częściej niż raz w miesiącu. Za wjazdem na działkę inwestycyjną planowany jest utwardzony plac, gdzie znajdować się będą stacje kontenerowe oraz miejsca postojowe pojazdów;

Sieci infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci energetycznej na warunkach określonych przez zarządcę sieci ENERGA OPERATOR S.A.;

b) zaopatrzenie w wodę: nie przewiduje się; nie będzie czyszczenia paneli wodą czy detergentami;

c) odprowadzenie ścieków sanitarnych: nie przewiduje się;

d) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni projektowanej instalacji oraz terenu działki – powierzchniowo do gruntu – wymagają zagospodarowania w granicach własności działki.

e) ogrzewanie: nie przewiduje się;

f) odprowadzenie odpadów stałych: ustala się zorganizowany wywóz odpadów zgodnie z zasadami obowiązującymi na obszarze gminy Trzebielino.

II Usytuowanie przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na działce o numerze ewidencyjnym 22, obręb 0006 Objezierze, miejscowość Myślimierz, gmina Trzebielino, powiat bytowski. Powierzchnia działki inwestycyjnej to 3,76 ha i składa się z gruntów ornych oznaczonych w ewidencji gruntów jako grunty klasy V i VI. Pod realizację przedsięwzięcia planuje się przeznaczyć powierzchnię maksymalnie dwóch hektarów z wyłączeniem terenu oznaczonego jako ŁV. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenach rolnych, w całości użytkowanych rolniczo (uprawy roślin jednorocznych głównie zbóż). Wjazd i wyjazd z terenu przedsięwzięcia odbywać się będzie w oparciu o dostęp do drogi publicznej oznaczonej ewidencyjnie numerem 121. Zgodnie z przedłożoną mapą na wnioskowanej działce znajdują się: sad, grunty rolne zabudowane, grunty orne oraz łąki. Dla przedmiotowego terenu

uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr 105/XIII/2019 z dnia 18.12.2019 r. został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym działka numer 22 znajdują się na terenie oznaczonym jako 7.PE – tereny lokalizacji urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW – elektrowni fotowoltaicznych. Zgodnie z treścią KIP, na przedmiotowym terenie nie występują chronione gatunki roślin. W całości teren jest zagospodarowany i poddawany corocznej uprawie. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest ponad 100 m od terenu, objętego zakresem przedsięwzięcia.

Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że przedsięwzięcie, położone jest poza obszarami europejskiej sieci natura 2000. Najbliżej położonym obszarem są:

- ok.3,5 km na północny wschód od PLB220002 „Dolina Słupi”,
- ok 9 km na zachód od PLH220038 „Dolina Wieprzy i Studnicy”,
- ok 9,5 km na południowy wschód PLH220085 „Torfowisko Trzebielino”,

Inne najbliższe położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody to:

- ok. 4,8 km na północny wschód od rezerwatu przyrody „Torfowisko Zielin Miastecki”,
- ok . 3,5 km na północny wschód od Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”
- od 8 km na zachód od Obszaru Chronionego Krajobrazu „Jezioro Łętowskie i okolice Kępic”.

Teren inwestycji położony jest w granicach korytarza ekologicznego Puszcza Koszalińska GKPN-18. Mając jednak na uwadze charakter i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma podstaw przypuszczać aby realizacja zamierzenia mogła wpłynąć na przerwanie ciągłości lub zaburzenie drożności tego korytarza.

Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w obszarze:

-jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW200017472789 - Kwacze. Stanowi ona naturalną część wód o złym stanie ogólnym (umiarkowany stan ekologiczny, dobry stan chemiczny). Jest monitorowana i zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, którym jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

- jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW200011 Charakteryzuje się dobrym stanem (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry), jest monitorowana i niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, którymi są utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego

- jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW60001746529 Bystrzenica, jest to silnie zmieniona część wód, która charakteryzuje się dobrym i powyżej dobrego potencjałem ekologicznym oraz dobrym stanem chemicznym. Stan ogólny został określony jako dobry. Celami środowiskowymi dla ww. JCWP są: utrzymanie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Ocena ryzyka nieosiągnięcia ww. celów została określona jako niezagrożona.

- jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600010 Charakteryzuje się dobrym stanem (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry), Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: - niezagrożona. Zgodnie z definicją zawartą w Ramowej Dyrektywie Wodnej, dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięcia przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy jak i chemiczny jest określony jako co najmniej „dobry”. Dla spełnienia wymogu niepogorszenia stanu wód na opisywanym terenie celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i ilościowego.

Ponadto planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza strefami ochronnymi ujęć wody, poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych i GZWP oraz poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

III. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i jego funkcjonowania.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją oddziaływanie podczas realizacji inwestycji będzie miało zasięg lokalny, krótkotrwały i odwracalny.

Transport niezbędnych elementów elektrowni fotowoltaicznej przy wykorzystaniu samochodów ciężarowych oraz praca maszyn budowlanych i spalanie przez nie paliw, będą miały wpływ na jakość powietrza (emisja spalin i pyłów) na terenie lokalizacji elektrowni oraz terenach sąsiadujących z trasami przejazdów. Oddziaływanie zanieczyszczeń z tych źródeł będzie miało charakter niezorganizowany, krótkotrwały i odwracalny. Maszyny takie jak: wbijarka słupów metalowych, samochody ciężarowe, spalają olej napędowy i powodują emisję: tlenków azotu, tlenków węgla, i węglowodorów alifatycznych oraz aromatycznych do powietrza, a także emisja tlenków siarki. Wszystkie komponenty wykorzystywane podczas realizacji przedsięwzięcia dostarczane będą na miejsce planowanej inwestycji jako elementy przygotowane do montażu, co pozwoli zminimalizować ilość przejazdów oraz skrócić czas budowy.

W karcie Informacyjnej przedsięwzięcia wskazano rozwiązania chroniące środowisko na etapie budowy:

- lokalizacja placu budowy i jego zaplecza z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni,
- oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych i ich zaplecza oraz zabezpieczenie przed osobami nieupoważnionymi,
- dojazd do budowy poza terenami mieszkaniowymi,
- roboty budowlane będą wykonywane w sposób ograniczający wszelkie uciążliwości do niezbędnego minimum,
- wykopy zostaną zabezpieczone przed możliwością dostawania się do nich zanieczyszczeń związanych z pracami budowlanymi, a także przed przedostaniem się do nich małych zwierząt (płazów, gadów i małych ssaków).
- roboty budowlane będą wykonywane w porze dziennej, ewentualne uciążliwości akustyczne podczas prowadzonych prac budowlanych, będą minimalizowane poprzez stosowanie urządzeń i maszyn spełniających polskie normy z wykluczeniem prowadzenia prac związanych ze znaczną emisją hałasu w porze nocnej,
- na etapie budowy będą zastosowane wyłącznie sprawne maszyny i urządzenia techniczne, spełniające aktualne wymagania odnośnie zanieczyszczeń i hałasu oraz zużycia paliwa, potwierdzone właściwymi świadectwami. Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urządzeń mogących spowodować wyciek substancji ropopochodnych do gruntu czy wód powierzchniowych, w przypadku ewentualnej awarii grunt zostanie zabezpieczony w miejscu wykonywania robót przed zanieczyszczeniami substancjami niebezpiecznymi pochodzącymi z uszkodzonych maszyn,
- zaplecze budowy zostanie wyposażone w sanitariaty, a ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do szczelnych zbiorników i wywożone przez uprawnione podmioty,
- powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia i prowadzenia prac odpady będą zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21). Obowiązuje zakaz pozostawiania jakichkolwiek odpadów w wykopach podczas realizacji inwestycji,

- na etapie budowy wdrożony będzie system segregacji odpadów „u źródła” z maksymalnym odzyskiem odpadów surowcowych i uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi,
- na obszarze prowadzenia prac budowlanych zostaną uwzględnione wymogi ochrony środowiska, w szczególności ochrony gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Przekształcenie i wykorzystanie elementów przyrodniczych będzie odbywać się wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją inwestycji.

W Karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, że wykopy podczas prac zostaną zabezpieczone przed przedostaniem się do nich małych zwierząt. Treścią niniejszej decyzji tut. organ nałożył warunek, aby wykopy zabezpieczać np. płotkiem z siatki herpetologicznej w celu zapobiegania przedostawania się do nich małych zwierząt – płazów, gadów oraz małych ssaków oraz aby codziennie, przed przystąpieniem do prac przeprowadzić kontrole wykopów. Uwięzione w wykopach zwierzęta niezwłocznie należy przenosić poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie należy prowadzić pod nadzorem przyrodnika. Dodatkowo, z uwagi na wyniki najnowszych badań przeprowadzonych m.in. przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2018-2019, które potwierdzają występowanie w populacji płazów w Polsce pasożyta *Batrachochytrium dendrobatidis*, prace terenowe z tą grupą zwierząt należy prowadzić przy użyciu rękawiczek ochronnych a używany do tego sprzęt musi być zdezynfekowany.

Teren planowanej inwestycji to pole zagospodarowane pod uprawę roślin jednorocznych. Zgodnie z treścią KIP to siedlisko które może stanowić dogodne miejsce lęgowe dla m.in. skowronka *Alauda arvensis*, a przy odpowiednim płodozmianie dla kilku innych pospolitych gatunków jak łożówka *Acrocephalus palustris*, cierniówka *Sylvia communis*. W związku z powyższym oraz z uwagi na położenie obszaru inwestycji w pobliżu terenów leśnych, stanowiących potencjalne miejsce występowania chronionych gatunków ptaków tut. Organ wprowadził warunek, określający termin realizacji prac, uwzględniający okres lęgowy ptaków, przypadający na okres od 1 marca do 31 sierpnia. Ponadto w KIP wskazano, iż zmiana zagospodarowania działki z monokultury na farmę fotowoltaiczną, z pozostawionymi terenami zielonymi o charakterze zbliżonym do naturalnej łąki, będzie bardziej atrakcyjna dla ptaków oraz dla większej ilości gatunków, jak np. pokłaskawka *Saxicola rubetra*, kłaskawka *Saxicola rubicola*, świergotek łąkowy *Anthus pratensis*, kopciuszek *Phoenicurus ochruros*, trznadel *Emberiza citrinella*. Na terenie inwestycji stwierdzono tropy i ślady zająca *Lepus europaeus*, Sarny *Capreolus* i lisa *Vulpes vulpes*, typowych gatunków w krajobrazie polnym. Inwestycja nie spowoduje znaczącego negatywnego wpływu na te zwierzęta.

W przypadku stwierdzenia siedlisk, okazów, gniazd, a także płoszenia lub przenoszenia gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust 1 ustawy o ochronie przyrody(t.j Dz. U. 2020r., poz. 55, ze zm.)

W czasie realizacji inwestycji, nie wystąpią przekroczenia norm dopuszczalnych poziomów dźwięku dla obszarów chronionych na terenie zabudowy mieszkaniowej. Wszelkie prace budowlane będą prowadzone w porze dnia. Projektowana inwestycja, po zakończeniu realizacji, nie będzie oddziaływać negatywnie na aktualny stan klimatu akustycznego wokół zabudowy, normy hałasu na granicy zabudowy, działki inwestycyjnej zostaną dotrzymane.

Panele fotowoltaiczne nie wymagają chłodzenia mechanicznego, w związku z czym projektowane panele ogniw fotowoltaicznych nie będą emitować hałasu w czasie eksploatacji. Przewiduje się, że transformator zostanie umieszczony w zamkniętej stacji kontenerowej, posadowionej na prefabrykowanej podstawie, bez konieczności betonowania na miejscu.

Transformator wyposażony będzie w szczelną misę olejową, która pomieści cały olej z transformatora w razie awarii.

Na potrzeby eksploatacji inwestycji wszystkie linie przesyłowe będą wykonane jako podziemne co skutecznie eliminuje jakiegokolwiek negatywne promieniowania. Projektowane instalacje nie spowodują przekroczenia dopuszczalnych parametrów pól elektrycznych i magnetycznych zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów.

W trakcie realizowanych prac budowlanych prowadzone będą działania na rzecz zapobiegania powstawaniu odpadów. Zmagazynowane odpady będą przekazywane do zagospodarowania zgodnego z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (tj. przygotowywane do ponownego użycia; kierowane do recyklingu, innych procesów odzysku oraz ostatecznie do bezpiecznego dla środowiska unieszkodliwiania).

Odpady będą odbierane przez uprawnione podmioty posiadające stosowne zezwolenie na ich odbiór, transport i zagospodarowanie. Przewóz będzie odbywał się samochodami posiadającymi odpowiednie zabezpieczenie przewożonego materiału.

Zgodnie z dokumentacją szacunkowa ilość odpadów wynosi:

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadów	Szacowana masa wytworzonych odpadów[Mg]
ODPADY NIEBEZPIECZNE			
1.	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	16 02 13	0,002
2.	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wym. w 16 02 15	16 02 16	0,003
ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE			
1.	Makulatura - opakowania	15 01 01	0,002
2.	Pojemniki z tworzyw sztucznych opakowaniowe	15 01 02	0,002
3.	Szkło	17 02 02	0,02
4.	Żelazo i stal	17 04 05	0,003
5.	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	20 03 01	0,002

W okresie eksploatacji przedsięwzięcia mogą powstawać odpady pochodzące z prac konserwacyjnych i remontowych prowadzonych na terenie poszczególnych elementów wchodzących w skład inwestycji. W trakcie eksploatacji inwestycji za jej nadzór będzie odpowiadać inwestor, zlecając prowadzenie czynności konserwacyjnych i napraw właściwym, wyspecjalizowanym podmiotom. Na etapie eksploatacji inwestycji nie powstają praktycznie żadne odpady. Nie ma tu urządzeń wymagających wymiany oleju, smarowania, łożysk czy innych ruchomych elementów ulegających okresowemu zużyciu i konserwacji czy wymianie.

W związku z powyższym można stwierdzić, iż rodzaj powstałych odpadów i ich niewielka ilość nie wpłyną negatywnie na środowisko. Funkcjonowanie nowego obiektu (elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą) nie będzie związane z emisją zanieczyszczeń do środowiska w postaci zakłóceń związanych z wytwarzaniem energii słonecznej z inwestycji fotowoltaicznej.

W ramach prac nie jest przewidziana wycinka drzew i krzewów.

W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość jego oddziaływania na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji jak

i eksploatacji. **Nie zachodzą, więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.**

W trakcie budowy i eksploatacji nie przewiduje się możliwości wystąpienia poważnej awarii, nie będą wykorzystywane technologie, ani substancje mogące stanowić znaczące zagrożenie dla środowiska, planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1219).

Czas eksploatacji przedsięwzięcia określa się na okres około 25 lat. Po tym okresie instalacja fotowoltaiczna może zostać w 100% zdemontowana i zutylizowana. Ramy paneli oraz metalowe konstrukcje podlegają recyklingowi. Panele fotowoltaiczne eksploatowane na przedmiotowej farmie będą objęte certyfikatem PV cycle – każdy zużyty lub uszkodzony panel podlegać będzie w 100% procesowi odzysku surowców.

W sąsiedztwie terenów objętych inwestycją nie przewiduję się obecności innych placów budowy, a co za tym idzie nie dojdzie do kumulowania przedstawionych emisji z innymi tego typu.

Powstanie przedmiotowej inwestycji będzie wiązało się z ingerencją w krajobraz. Ze względu na ograniczenie wysokości instalacji do 4 metrów nad poziom terenu, oraz brak jaskrawych barw i ruchomych elementów instalacji, można określić tę ingerencję w krajobraz jako nieznaczną, zwłaszcza, że od północy jest las.

Ze względu na ochronę bioróżnorodności zobowiązano inwestora do obsiania terenu przedsięwzięcia rodzimymi gatunkami traw, która dodatkowo zawierała będzie domieszkę roślin miododajnych.

Aby małe zwierzęta mogły przemieszczać się w obrębie inwestycji i terenach przyległych, zobowiązuje się inwestora do wykonania ogrodzenia z materiału ażurowego z pozostawieniem 20 cm wolnej przestrzeni pod ogrodzeniem.

W przypadku stwierdzenia siedlisk, okazów, gniazd, a także płoszenia lub przenoszenia gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust 1 ustawy o ochronie przyrody(t.j Dz. U. 2020r., poz. 55, ze zm.)

Mając na uwadze rodzaj i położenie przedsięwzięcia poza granicami obszarów Natura 2000, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoi, a tym samym:

- pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, w tym utrata i fragmentacja powierzchni;
- wpłynąć negatywnie na gatunki i ich siedliska, dla których ochrony obszary te zostały wyznaczone;
- pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązanie z innymi obszarami.

Co powoduje, że **nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG. uzasadnia to opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.**

Ponadto z uwagi na położenie poza granicami obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, oraz przy uwzględnieniu lokalnego charakteru i skali inwestycji ograniczonej do objętej wnioskiem działki, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.

Podsumowując, Wójt Gminy Trzebielino, po dokonaniu analizy powyższych kryteriów, w tym miejsca usytuowania przedsięwzięcia, a także jego możliwego oddziaływania na środowisko uznał, iż nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia organ uwzględnił skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji. Ponadto z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie zamykać się w granicach działki 22. Jednocześnie należy wskazać, że z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przyjętego uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr 105/XIII/2019 z dnia 18.12.2019r., obejmującego obszar działki nr 22, jednoznacznie wynika, że zamierzone przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami tego planu.

POUCZENIE

1. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2. Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do ww. odwołania. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem, w którym Organ otrzyma zgodne oświadczenia wszystkich Stron. Decyzja uzyskuje klauzulę ostateczności i prawomocności z dniem najpóźniej przedłożonego oświadczenia.

Wójt Gminy
mgr Tomasz Czechowski

Otrzymują:

1. ENENER Sp. z o.o. Niedźwiedzica 1F 82-103 Stegna
2. Gmina Trzebielino, ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino,
3. Nadleśnictwo Trzebielino ul. Pomorska 21, 77-235 Trzebielino,
4. Jadwiga i Władysław Szarpak
5. KOWR ul. Powstańców Warszawy 28, 83-000 Pruszcz Gdański
6. Sabina i Tadeusz Kobiela,
7. Bartosz Sikorski,
8. Starostwo Powiatowe w Bytowie ul. Ks. Dr B. Domańskiego 2, 77-100 Bytów,
9. Magdalena Lasek Schmeil.
10. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku ul Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 27, 77-100 Bytów
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Koszalinie ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin
4. Tablica ogłoszeń UG Trzebielino
5. BIP Gminy Trzebielino

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie, którego dotyczy niniejsza dokumentacja stanowić będzie inwestycję o charakterze lokalnym i polegać będzie na budowie instalacji ogniw (paneli) fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja zlokalizowana zostanie na obszarze (do 2 ha powierzchni) działki numer 22 obręb ewidencyjny Objezierze gm. Trzebielino. Farma fotowoltaiczna, przeznaczona będzie do bez emisyjnego wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii, w tym wypadku słońca. Zamienia energię promieniowania słonecznego w drodze bezpośredniej konwersji na prąd elektryczny. Cała wyprodukowana energia przekazywana będzie bezpośrednio do sieci lub zmagazynowana i przesyłana do istniejącej sieci w okresie jej niedoboru i zwiększonego zapotrzebowania. Moc planowanej elektrowni fotowoltaicznej wynosić będzie do 1 MW.

W ramach robót inwestycyjnych planuje się następujące działania:

- Utwardzenie zjazdu na działkę inwestycyjną z istniejącej, publicznej drogi dojazdowej. Obecny zjazd na działkę rolną nie jest utwardzony i służy maszynom rolniczym. Zostanie on utwardzony kruszywem drogowym, aby zapewnić wjazd pojazdom osobowym w każdych warunkach atmosferycznych i o każdej porze roku.

- Budowa alei serwisowych, wewnętrznych.

Do obsługi serwisowej będzie będą wykorzystywane samochody osobowe lub dostawcze o masie do 3,5 t. Aby zapewnić stałą pracę farmy fotowoltaicznej w okresie pełnego roku niezbędne będzie przygotowanie alei serwisowych po których będą poruszać się samochody. Pomiędzy kolejnymi sekcjami paneli zostanie wytyczona utwardzona kruszywem drogowym lub płytami betonowymi wewnętrzna droga o szerokości ok. 3 metrów.

- Budowa placów montażowych i postojowych.

Na potrzeby rozładunku materiałów podczas budowy zostanie przygotowany tuż za wjazdem na działkę plac postojowy i montażowy. Tu znajdzie miejsce zaplecze socjalne dla pracowników.

- Budowa skręcanych ram podtrzymujących ogniwa fotowoltaiczne.

Będzie to lekka konstrukcja przestrzenna z elementów stalowych i aluminiowych posadowiona bezpośrednio w gruncie, bez użycia fundamentowania betonowego (słupy stalowe wbite kafarem w grunt).

- Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z wymagającym oprzyrządowaniem zamontowanym pod panelami na stalowych konstrukcjach.

Ten etap prac odbywa się przy pomocy elektronarzędzi (wkrętarki, wiertarki). Panele przenoszone są na stoły ręcznie i bezpośrednio montowane przy pomocy odpowiednich uchwytów i mocowań.

- Ułożenie podziemnych linii kablowych w wykopach minimum 50 cm, którymi przesyłana będzie energia elektryczna z poszczególnych sekcji farmy do stacji transformatorowej, gdzie prąd będzie przetwarzany do napięcia zgodnego z napięciem istniejącej sieci napowietrznej, do której będzie przesyłany.

- Instalacja niezbędnej infrastruktury energoelektronicznej regulującej i przetwarzającej wyprodukowaną energię elektryczną, w tym także inwerterów w ilości do 20 sztuk.

- Montaż gotowych kontenerowych stacji. Kontenerowa stacja to prefabrykowany z kilku elementów niewielki budynek. Zostaje posadowiony nietrwale na gruncie bez fundamentowania. Do obsługi tego typu instalacji zazwyczaj montowane są dwa tego typu

obiekty. Jeden służy do przesyłania energii elektrycznej do sieci, poprzez transformator, kolejny do obsługi wszystkich sekcji fotowoltaicznej, gdzie znajduje się cała automatyka.

- Budowa ażurowego ogrodzenia o wysokości do 2,20 m.

Czas eksploatacji przedsięwzięcia określa się na okres około 25 lat. Po tym okresie instalacja fotowoltaiczna zostanie w 100% zdemontowana i zutylizowana a teren z uwagi na brak jakiegokolwiek dewastacji będzie mógł wrócić do stanu pierwotnego użytkowania. Na etapie eksploatacji na teren działki będą wjeżdżać pojazdy, związane z serwisem oraz inwestor. Serwis będzie obsługiwał farmę nie częściej niż raz w miesiącu.

Wójt Gminy
mgr Tomasz Czechowski