

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  
W TRZEBIELINIE  
ul. Pomorska 75, 77-235 Trzebielino  
tel./fax 59 842 74 58  
NIP 842-16-84-945, Regon 220278848

STAROSTWO POWIATOWE  
w BYTOWIE  
ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY  
77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1

Trzebielino 30.07.2020

ZUK.4030.2.2020

SANITAR Karol Miazga  
Ząbinowice 43a/2, 77-100 Bytów

**WARUNKI TECHNICZNE  
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z MIEJSCOWOŚCI TRZEBIELINO  
DO MIEJSCOWOŚCI ZIELIN**

1. Kanalizację sanitarną projektować ciśnieniowo z rur PE Ø160;
2. Włączenie do istniejącego kolektora tłocznego przed oczyszczalnią ścieków w Trzebielinie oraz do studni rozprężnej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni w Zielinie;
3. Zaplanować włączenie do projektowanej sieci istniejącej przepompowni ścieków zlokalizowanej w Trzebielinie dz. Nr 3/2 – droga gminna;
4. Na trasie kanalizacji sanitarnej zaplanować odpowiednią ilość kolumn napowietrzająco-odpowietrzających
5. Przejścia pod drogami, ciekami wodnymi i warunki zajęcia pasa uzgodnić z właściwymi zarządcami;
6. Po wykonaniu inwestycji przed zasypaniem wykopu należy zgłosić odbiór do Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie;
7. Sporządzony projekt budowlany wymaga uzgodnienia w ZUK.

Niniejsze warunki są ważne przez okres 2 lat od daty wystawienia.

Otrzymują:

- adresat
- a/a

KIEROWNIK ZAKŁADU

*mgr Arkadiusz Kukliński*

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM STWIERDZAM