



GMINA TRZEBIELINO

Ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino

tel. (0-59) 858 02 53/ fax (0-59) 858 01 67/ e-mail: sekretariat@trzebielino.pl



PNOŚ.271.5.1.2022.2

Trzebielino, dnia 16.02.2022 r

Strona internetowa Zamawiającego

Dot. zamówienia publicznego pn. „**PRZEBUDOWA HYDROFORNI W MIEJSCOWOŚCI OBJEZIERZE**”
znak sprawy: PNOŚ.271.5.2022.2

- **Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w BZP na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 10.02.2022 r. pod nr 2022/BZP 00053583/01

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że wniesiono pytania dot. ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i udziela na nie odpowiedzi.

1. Treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie.1

Dotyczy PFU – Zakres Przedmiotu Zamówienia pkt. 1.2.14 – zastąpienie istniejącej studni z reduktorem ciśnienia w msc. Suchorze (dz. 106 obręb Suchorze) na nową studnię z reduktorem ciśnienia o średnicy minimum 1,5m. Prosimy o podanie parametrów do doboru przedmiotowego reduktora ciśnienia tj. ciśnienia przed zaworem, za zaworem, przepływ minimalny i maksymalny w tym miejscu oraz średnicę zaworu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szczegółowe parametry przedmiotowego reduktora określi dokumentacja projektowa, sporządzona w ramach przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

Zamawiający może zasugerować parametry, tj. Ciśnienie przed zaworem ok. 0,8 MPa; Ciśnienie za zaworem ok. 4,5 MPa; Przepływ minimalny 0,5 m³/h; Przepływ maksymalny wynosi średnio około 7 m³/h jednakże przy doborze zaworu należy uwzględnić pobór wody do celów p.poż z hydrantów DN80 czyli 36 m³/h; Średnica zaworu DN100.

Pytanie.2

Dotyczy PFU – Zakres Przedmiotu Zamówienia pkt. 1.2.15 – wykonanie studni wodomierzowej na istniejącej sieci wodociągowej z przepływomierzami ze zdalnym monitoringiem – 5kpl. Prosimy o podanie średnic przepływomierzy dla wskazanych studni na dz. 22/1 obr. Objezierze – 2 kpl; na dz. nr 111 obr. Miszewo – 1 kpl; na dz. 344 obr. Gumieniec – 1 kpl; na dz. nr 250 obr. Suchorze – 1 kpl.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szczegółowe parametry przedmiotowego reduktora określi dokumentacja projektowa, sporządzona w ramach przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę

Zamawiający może zasugerować średnicę przepływomierzy dla wskazanych studni DN100.

2. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ
- Niniejsza informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/trzebielino> oraz <https://bip.trzebielino.pl>

Wójt Gminy

mgr Tomasz Czechowski