

PNOŚ.271.17.4.2022.2

Trzebielino, dnia 19.05.2022 r

Strona internetowa Zamawiającego

Dot. zamówienia publicznego pn. „**Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielinie**”, znak sprawy: **PNOŚ.271.17.2022.2**

- **Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w BZP na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu **6.05.2022 r. pod nr 2022/BZP 00147111/01**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że wniesiono pytania dot. ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i udziela na nie odpowiedzi.

1. Treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniami:**Pytanie.1**

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie falowników o mniejszej wydajności np. 98,20%, oraz o mniejszej wydajności Europejskiej np. 98%?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie falowników o mniejszej wydajności np. 98,20%, oraz o mniejszej wydajności Europejskiej np. 98%*

2. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ
- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/trzebielino> oraz <https://bip.trzebielino.pl>

Wójt Gminy**mgr Tomasz Czechowski**